

Акт проверки

первичных средств пожаротушения в МБДОУ «ЦРР – детский сад №332» г.о. Самара

05.04.2019г.

На основании приказа № 26-од от 04.04.2019, в соответствии с Планом мероприятий по проведению «Месячника безопасности жизнедеятельности населения»

Комиссия в составе:

- Грибановой Е.Г. – заведующий МБДОУ – председатель
- Ореховой Т.А. – заместитель заведующего по хозяйственной части, член комиссии
- Безрукова В.А. – РКОЗ, член комиссии

составила настоящий акт о том, что 05.04.2019 года в МБДОУ «ЦРР – детский сад №332» была проведена проверка первичных средств пожаротушения.




Комиссия установила:

№ п/п	Наименование первичных средств пожаротушения	Номер первичных средств пожаротушения	Дата последней зарядки или проверки	Вес заряда	Место установки	Примечание
1	ОП-5(3)	1	07.2018	3,7	Коридор около прачки	Исправен
2	ОП-3(3)	2	07.2018	3,0±0,2	пищеблок	Исправен
3	ОП-3(3)	3	07.2018	3,0±0,2	Пищеблок	Исправен
4	ОП-3(3)	4	07.2018	3,0±0,2	прачечная	Исправен
5	ОП-3(3)	5	07.2018	3,0±0,2	прачечная	Исправен
6	ОП-3(3)	6	07.2018	3,0±0,2	Группа 7 (2эт)	Исправен
7	ОП-3(3)	7	07.2018	3,0±0,2	Группа 6 (2эт)	Исправен
8	ОП-3(3)	8	07.2018	3,0±0,2	Группа 5 (2эт)	Исправен
9	ОП-3(3)	9	07.2018	2,0±0,1	Кабинет заведующего	Исправен
10	ОП-3(3)	10	07.2018	3,0	Группа 4 (2эт)	Исправен
11	ОП-3(3)	11	07.2018	3,0	Группа 2 (2эт)	Исправен
12	ОП-3(3)	12	07.2018	3,0	Группа 9 (2эт)	Исправен
13	ОП-3(3)	13	07.2018	3,0±0,2	Группа 8 (2эт)	Исправен
14	ОП-2(3)	14	07.2018	2,0±0,1	Кабинет кастелянши	Исправен
15	ОУ-2(3) АВСЕ	15	07.2018	2,0±0,5	Электрощитовая	Исправен
16	ОП-3(3)	16	07.2018		Мед.блок	Исправен

17	ОП-2(3) АВСЕ	17	07.2018	2,0±0,1	Спортзал	Исправен
18	ОП-2(3) АВСЕ	18	07.2018	2,0±0,1	Группа 1 (1эт)	Исправен
19	ОП-2(3) АВСЕ	19	07.2018	2,0±0,1	Группа 10 (1эт)	Исправен
20	ОП-3(3)	20	07.2018	2,3	Группа 3 (1эт)	Исправен
21	ОП-2(3)	21	07.2018	2,0±0,1	Бухгалтерия	Исправен
22	ОП-3(3)	22	07.2018	2,3	Группа 11 (1эт)	Исправен
23	ОП-3(3)	23	07.2018	3,0	В резерве	Исправен
24	ОП-3(3)	24	07.2018	2,3	Музыкальный зал	Исправен

Вывод: первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии.

Рекомендации: провести инструктаж с сотрудниками МБДОУ по использованию первичных средств пожаротушения.

Председатель  Грибанова Е.Г.
Член комиссии  Орехова Т.А.
Член комиссии  Безруков В.А.